

Rzeszów 5.06.2018

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - „Przebudowa i remont pomieszczeń magazynowych na garderoby aktorskie w Teatrze „Maska” w Rzeszowie”

sprawa nr ZP.01.2018

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w związku z wniesionymi zapytaniami dotyczącymi treści SIWZ, Zamawiający wyjaśnia:

### ZAPYTANIE 1

1. Proszę o wyjaśnienie czy zakres robót sanitarnych obejmuje kurtyny powietrzne zimne? W opisie do projektu występują kurtyny powietrzne zimne, natomiast brak ich na rysunkach i w przedmiarze.

AD. 1. Termin Kurtyny powietrzne znalazł się omyłkowo.

2. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót sanitarnych o brakujące grzejniki i osprzęt. W przedmiarze są 4 szt grzejników, natomiast w projekcie 7 szt.

AD. 2. Uzupełniono przedmiar robót. Właściwa ilość to 7 szt.

3. Proszę o informację czy dopuszcza się możliwość zmian w poszczególnych pozycjach przedmiaru odnośnie ilości? Czy można dodawać własne pozycje, które nie zostały uwzględnione w przedmiarze ?

AD. 3. Wszelkie propozycje zmian proszę kierować w formie pytań w sposób przewidziany w SIWZ .

4. Proszę o udostępnienie rysunków rozwinięć instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wod-kan.

AD. 4. Uzupełniono o rys. rozwinięcia instalacji c.o.. Wpięcie do istniejącej instalacji wod-kan może nastąpić z niższej kondygnacji

DYREKTOR  
Teatru „Maska” w Rzeszowie  
  
Monika Szela