

Rzeszów 5.06.2018

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - „Przebudowa i remont pomieszczeń magazynowych na garderoby aktorskie w Teatrze „Maska” w Rzeszowie”

sprawa nr ZP.01.2018

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w związku z wniesionymi zapytaniami dotyczącymi treści SIWZ, Zamawiający wyjaśnia:

1. Jakie parapety wewnętrzne ująć w wycenie? Pcv, aglomarmur czy inne?

AD 1. Zamontować parapety drewniane gr. 4 cm, drewno dębowe, wykończone do montażu.

2. Jakie skrzydła drzwiowe ująć w wycenie? Płytowe pełne? Jaki kolor?


AD 2. Drzwi HDF o wym. 105/205 (wymiar zewnętrzny), okleina imitująca drewno, kolor biały, płytina tłoczona – frezowana, 2 kwaterowa. Drzwi fabrycznie wykończone.

3. W poz. 1.50 przedmiaru wymienione są naświetla. Prosimy o informację gdzie się one znajdują i z czego mają być wykonane (pcv, aluminium itp).

AD 3. Naświetla HDF fabrycznie wykończone nad drzwiami pom. garderoby. Wymiar jak szer. drzwi 105/70 (wymiar zewnętrzny).

4. Czy okna będą miały podział pionowy, czy będą jednokielne?

AD 4. Aluminiowe okna bez podziałów o współcz. przenikania 0,9 W/m²*K wg W.T. na rok 2021 EI 60 – kolor brąz.

DYREKTOR
Teatru „Maska” w Rzeszowie

Monika Szela